



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
UFFICIO PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 7 gennaio 2005 titolato "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d'incendio", ( G.U. n° 28 del 4/02/2005 );

VISTA la norma tecnica UNI EN 3/7:2004 concernente gli estintori portatili d'incendio;

VISTA l'istanza presentata dalla **M.B S.r.l.** Codice Costruttore **095** sita in **Via Don Milani, 16/18 - 20025 Legnano (MI)** per ottenere l'omologazione dell'estintore portatile d'incendio di propria produzione denominato "PMB6INF" a polvere da **6 kg**, agente estinguente **M.B. ABC P4 ( PRO-FORTY** della Prophos Chemicals) classe "A-B-C" capacità estinguente "55A-233B-C";

ESAMINATA la documentazione presentata, rapporto di prova n. 20181586/MB 39 del 04/05/2019 del Laboratorio MPA DRESDEN GmbH -Fuchsmuhlenweg, 6 F-09599 Friburgo (Germania) nonché i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

## SI OMOLOGA

l'estintore portatile d'incendio denominato "PMB6INF" a polvere da **6 kg**. Classe "A-B-C" capacità estinguente "55A-233B-C"; prodotto dalla società **M.B S.r.l.** Codice Costruttore **095** sita in **Via Don Milani, 16/18 - 20025 Legnano (MI)**, e se ne autorizza la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa a condizione che la produzione di serie sia conforme al prototipo omologato, ed assuma una nuova numerazione della matricola progressiva ad iniziare dal numero 1.

Il produttore si impegna ( art. 8 punto 1 del D.M. 7 gennaio 2005 ) a garantire la conformità della produzione al prototipo omologato; ad impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla Direttiva 97/23/CE (decreto legislativo n. 93/2000 e s.m.i.); ad emettere per ogni estintore la dichiarazione di conformità di cui all'art. 3 lettera f; a fornire a corredo di ogni esemplare il libretto uso e manutenzione di cui all' art. 3 lettera g; a punzonare sull'estintore l'anno di costruzione, il numero di matricola progressivo e il codice costruttore, punto 3 dell'art. 9.

La presente omologazione ha validità di anni 5 a decorrere dalla data di rilascio (art. 10 D.M. 7 gennaio 2005).

All'intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

Sottoscrizione in firma digitale  
VISTO: IL DIRIGENTE  
( Dott. Ing. Marcello LOMBARDINI )

Sottoscrizione in firma digitale  
IL DIRETTORE CENTRALE  
(Dott. Ing. Marco CAVRIANI)

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE  
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE  
NELLA SUA INTEGRALE STESURA

Importo	€ 16,00	Data Emissione	03/05/2019
IDENTIFICATIVO MARCA DA BOLLO			
0	1	1	7
1	4	6	9
7	0	4	9
1	2	9	