



SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato Attività e Normative
Speciali di Prevenzione Incendi

66



Mod. 3 PC

Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto ministeriale 6 marzo 1992 concernente "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione della capacità Estinguente e per l'omologazione degli estintori carrellati d'incendio";

VISTA l'istanza presentata dalla società **M.B. S.r.l.** Codice Costruttore **095** sita in **Piazza S.Pietro in Gessate, 20122 MILANO**, per ottenere l'omologazione dell'estintore carrellato d'incendio di propria produzione denominato "**PP 50 S**" tipo a SCHIUMA da Kg. 50 CLASSI A-B CAPACITA' ESTINGUENTE A-B4;

VISTO il certificato di prova n.LEC/01/002 PRATICA N.LEC.01.002 del 13/02/2001 emessa dal Laboratorio CSI S.p.A. viale Lombardia, 20 - 20021 BOLLATE (MI) nonchè i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

SI OMOLOGA

con il numero di codice **MI095ECSCH50AB4007**, il prototipo dell'estintore carrellato d'incendio denominato "**PP 50 S**" tipo a SCHIUMA da Kg. 50 CLASSI A-B CAPACITA' ESTINGUENTE A-B4 prodotto dalla società **M.B. S.r.l.** Codice Costruttore **095** sita in **Piazza S.Pietro in Gessate, 20122 MILANO**, e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa.

Sul marchio e sulla dichiarazione di conformità afferenti ad ogni fornitura di estintori carrellati oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati oltre al codice di omologazione e agli estremi del presente atto di omologazione di cui all'art. 3 punto 6 del D.M. 06/03/1992, il numero di codice e la data dell'omologazione stessa.

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del decreto ministeriale 6 marzo 1992, anche quelli che possono riguardare l'applicazione delle normative vigenti in materia di apparecchi a pressione.

Roma, **9 MAG. 2001**

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
(Dott. Ing. Giorgio MAZZINI)

Fasc. 4115/3/C sott. 112

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA



**DIREZIONE CENTRALE PER
LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA**
AREA V - PROTEZIONE ATTIVA

Codice omologazione **M1095ECSCHSOAB4007**

Del **9-5-2001**

Validità rinnovata al **9-5-2011**

Handwritten mark

IL DIRETTORE CENTRALE
Dott. Ing. Roberto DARZI

**DIREZIONE CENTRALE PER
LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA**
AREA V - PROTEZIONE ATTIVA

Codice omologazione **M1095ECSCHSOAB4007**

Del **9-5-2001 - rinn. al 9-5-2011**

Validità rinnovata al **9-5-2016**

Handwritten mark

29 AGO. 2011

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Fabio DATTILO)





Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
AREA VI – Protezione Attiva



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DCPREV

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot n. 0011616 del 29/08/2011

666|032101.01.12.04. Estintori

Alla Soc. M.B. S.r.l.
Via Don Milani, 16/18
20025 Legnano (MI)

Oggetto: Rinnovo Omologazione dell' estintore carrellato d'incendio secondo D.M. 6/03/1992 della Società M.B. S.r.l. denominato " **PP 50 S** " a schiuma da 50 kg. con capacità estinguente A – B4.

Si trasmette, allegato alla presente, l'atto di rinnovo dell' omologazione dell' estintore carrellato d'incendio indicato in oggetto.

Si comunica che il procedimento, ai sensi della normativa vigente, è stato condotto dall' I.A. CIMARELLI Mauro .

IL DIRIGENTE DELL'AREA VI
(Dott. Ing. Lamberto MAZZIOTTI)