UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI CHIMICA
via Golgi, 19 - 20133 Milano; Tel. 02 503 14269
E-mail: **labanalisi.chimica@unimi.it**

Laboratorio Analisi

Milano 12/12/2022

Gentilissimo Sig. Lorenzo Perego
Carvel srl
Via Leonardo da Vinci 11/d
20051 Cassina de'Pecchi (MI)
Tel +39.02.95.299.314
Email lorenzoperego@carvelsrl.com
www.carvelsrl.com

ANALISI CAMPIONI

Descrizione dei campioni pervenuti
E' pervenuto dalla Carvel s.r.l un campione di " **SOLFONET GREEN** "

Figura 1. Campione pervenuto in laboratorio

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI CHIMICA
via Golgi, 19 - 20133 Milano; Tel. 02 503 14269
E-mail: **labanalisi.chimica@unimi.it**

Laboratorio Analisi

Oggetto dell'analisi: **Analisi relativa al vostro prodotto assorbente-neutralizzante per acido solforico "SOLFONET GREEN"**

Come da Vostra richiesta abbiamo provveduto ad effettuare i test di valutazione dell'efficienza di assorbimento e di neutralizzazione sul campione di prodotto "**SOLFONET GREEN**" da Voi fornito. L'analisi è stata condotta mediante l'uso di acido solforico e sono stati rilevati tramite piaccametro i seguenti dati:

Analisi campione

Sono state effettuate tre prove su campioni pesati di circa 5g.

Vengono riportate di seguito le medie dei valori ottenuti.

Quantità media di soluzione acida (H2SO4 al 36% con densità=1.25 g/mL) utilizzata: 9.0 mL

Quantità media di campione utilizzata: 5.0482g

Temperatura media: 18.2°C

Quantità di prodotto necessaria ad inertizzare 1Litro di soluzione acida (H_2SO_4 al 36% o elettrolito per batterie) con densità pari a 1.27 g/mL: 0.561 Kg.

Dr. Marco Schiavoni, PhD

DIPCHI
DIPARTIMENTO DI CHIMICA